



2021年9月8日

インフラファンド発行者名
エネクス・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 松塚 啓一
(コード番号 9286)

管理会社名
エネクス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 松塚 啓一
問合せ先 取締役兼財務経理部長 佐藤 貴一
TEL : 03-4233-8330

保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御に関するお知らせ (2021年8月)

エネクス・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が2021年8月末日現在で保有する発電設備の2021年8月の発電量実績及び出力制御につき、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 月次発電量実績 (第4期 2020年12月～2021年11月)

2021年11月期					
	物件数	パネル出力 (kW)	発電量予測値 (kWh) (注1) (A)	発電量実績値 (kWh) (B)	差異 (kWh) (B)-(A)
2020年12月(注2)	7	138,293.20	8,704,334	8,082,216	-622,118
2021年1月	7	138,293.20	9,562,138	9,139,629	-422,509
2021年2月	7	138,293.20	10,828,243	12,806,822	1,978,579
2021年3月	7	138,293.20	14,103,237	14,477,516	374,279
2021年4月(注3)	8	139,833.20	15,601,316	16,445,587	844,271
2021年5月	8	139,833.20	16,110,865	14,454,495	-1,656,370
2021年6月	8	139,833.20	13,740,527	14,689,621	949,094
2021年7月	8	139,833.20	14,888,063	14,711,622	-176,441
2021年8月	8	139,833.20	15,948,866	12,949,481	-2,999,385
2021年9月			12,509,849		
2021年10月			11,824,663		
2021年11月			9,434,980		
合計	—	—	153,257,081	—	—

(注1) 「発電量予測値」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。(以下、「発電量予測値(P50)」といいます。)

(注2) 2020年12月2日付で「松阪太陽光発電所」の取得を完了し、物件数が7物件に増加すると共にパネル出力・発電量予測値及び発電量実績値は同物件を含んだ数値となっております。

(注3) 2021年4月26日付で「新城太陽光発電所」の取得を完了し、物件数が8物件に増加すると共にパネル出力・発電量予測値及び発電量実績値は同物件を含んだ数値となっております。

2. 月次発電所別発電量実績

2021年8月					
	物件名称	パネル出力 (kW)	発電量予測値 (kWh) (A)	発電量実績値 (kWh) (B) (注4)	差異 (kWh) (B) - (A)
S-01	高萩太陽光発電所	11,544.00	1,285,399	1,186,000	-99,399
S-02	千代田高原太陽光発電所	1,595.28	179,101	134,169	-44,932
S-03	JEN防府太陽光発電所	1,940.64	248,932	204,024	-44,908
S-04	JEN玖珠太陽光発電所	1,007.76	109,011	87,183	-21,828
S-05	銚田太陽光発電所	21,541.00	2,535,891	2,180,680	-355,211
S-06	長崎琴海太陽光発電所	2,661.12	347,482	227,238	-120,244
S-07	松阪太陽光発電所(注5)	98,003.40	11,071,603	8,770,384	-2,301,219
S-08	新城太陽光発電所	1,540.00	171,447	159,803	-11,644
	合計	139,833.20	15,948,866	12,949,481	-2,999,385

(注4) 「発電量実績値」は、防府及び松阪の各物件については電気事業者の検針票データを元に、それ以外の物件は取得可能な発電量データを元に、記載しております。

(注5) 2021年6月30日にリリースいたしました松阪太陽光発電所におけるパワコン（PCS）焼損事故につきましては、35台中3台稼働停止しておりましたが、7月5日に2台が復旧し、残る1台につきましても早期復旧に向け、鋭意対応に当たっております。焼損したパワコン（PCS）は交換対応が必要となり一定期間の時間を要する見込みです。また保険求償に関しても現在検討中です。

3. 出力制御の実施について

2021年8月は、本投資法人が保有する発電設備を対象とした出力制御の実施はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://enexinfra.com/>